

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.56	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.04	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.73	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	31.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.17	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.74	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.17	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.96	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.51	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.90	50	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.76	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.15	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.17	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/25 9:00	烟尘	mg/Nm3	3.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/25 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.08	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.11	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.83	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.30	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/25 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.89	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/25 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.97	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/25 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.59	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/25 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.50	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.84	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/25 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.16	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/25 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/25 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.64	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.80	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 18:00	烟尘	mg/Nm3	3.00	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/25 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/25 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气			